REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

COMMUNE DE LA TENE

RESEAU D'EAU POTABLE

AVANT-PROJET

PLAN DIRECTEUR DE DISTRIBUTION DE L'EAU

SITUATION 1:5'000
COUPES 1:20

NUMERO PLAN	DATE	PROJ	CP	FORMAT
08N029-301	05.10.08	BC	OC	84 x 90 cm

Projet CEN pour:
- Sécurité d'approvisionnement
  - Qualité (pollution Vignier)
  - Quantité (développement futurs)
- Défense incendie
  - Alimentation du nouveau réservoir

Cornaux

Tronçon 6 - 600m

Tronçon 6 - 600 m

Passage inférieur CFF

Chambre du réservoir

ETAPE B : Tronçons 5 et 6

Captage et station de pompage du Ruau
Alt.: 477 m
2 x 600 l/min

"Chambre Müller"

Saint-Blaise

Tronçon 5 - 900 m

Tronçon 5 - 900m

Thielle-Wavre

Conduite fonte DN 250

Chambre Thielle-Wavre

Tronçon 4 - 370 m

Tronçon 4 – 370m
Tronçon 3 - 520m

ETAPE A : Tronçons 1 à 4

Chambre du cimetière

Tronçon 1 - 450 m

Tronçon 2 - 1180 m

Tronçon 3 - 520 m

Zone de développement industriel

Traversées N5 existantes
(Section à confirmer)

Etape I

Captage et station de pompage du Vignier
Alt.: 515 m
2 x 50 l/s

Vignier Ouest

Source du Collège

Etape II

"La Musinière"

(Futur PE 280)

Marin-Epagnier

Etape III

Etape IV

"Maison Prétavigier"

CONDUITE SOUS CHAUSSÉE